



Při instalaci nádrže vedle pojízděných ploch se musí zajistit, aby zatížení vznikající pojedzdem těžkých vozidel nebylo přenášeno na nádrž. Minimální odstup (X) od takto zatížené plochy odpovídá hloubce jámy (Y).

Pokud je odstup od komunikace menší než hloubka výkopu (výška nádrže), musí se vybudovat staticky spočtená ochranná zeď k zachycení tlaku zeminy ze strany od komunikace. Tato zeď by měla přesahovat rozměry nádrže o 50cm ve všech směrech a měly být vzdálena od nádrže min. 100cm.

